

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 30.07.2026

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	8,2	58,0	5,8
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	23,2	0,0	19,2
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	26,7	0,0	29,3
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	6,1	0,0	23,7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	2,3	0,0	24,4
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	25,8	0,0	6,7
7	ПС 110 кВ Григорьевская	35/6	32,9		
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	110/35/6	50,9	15 854,0	-12,0
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	6/35	17,3	0,0	20,7
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	110	-	-	-
11	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
12	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	3Т, 4Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
13	ПС 35/6 кВ №101	1Т; 2Т	40,7	0,0	3,7
14	ПС 35/6 кВ №102	35/6	33,0	36,0	2,6
15	ПС 35/6 кВ №103	35/6	30,0	0,0	4,4
16	ПС 35/6 кВ №104	35/6	33,9	83,0	10,5
17	ПС 35/6 кВ №105	35/6	49,4	110,0	3,0
18	ПС 35/6 кВ №106	35/6	46,1	0,0	3,4
19	ПС 35/6 кВ №107	35/6	28,4	0,0	3,1
20	ПС 35/6 кВ №108	35/6	50,4	0,0	5,0
21	ПС 35/6 кВ №109	35/6	47,1	0,0	3,3
22	ПС 35/6 кВ №110	35/6	62,3	0,0	2,4
23	ПС 35/6 кВ №111	35/6	43,3	0,0	3,6
24	ПС 35/6 кВ №112	35/6	35,2	0,0	2,6
25	ПС 35/6 кВ №113	35/6	60,0	0,0	1,6
26	ПС 35/6 кВ №114	35/6	40,7	0,0	2,4
27	ПС 35/6 кВ №115	35/6	49,8	0,0	2,0
28	ПС 35/6 кВ №123	35/6	27,3	30,0	1,8
29	ПС 35/6 кВ №124	35/6	31,7	0,0	6,8
30	ПС 35/6 кВ №125	35/6	21,2	0,0	7,9
31	ПС 35/6 кВ №126	35/6	3,0	0,0	3,9
32	ПС 35/6 кВ №127	35/6	21,8	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
33	ПС 10/35 кВ №127	10/35	1,2	200,0	15,6
34	ПС 35/6 кВ №128	35/6	3,1	250,0	9,4
35	ПС 35/6 кВ №129	35/6	16,5	0,0	1,3
36	ПС 35/6 кВ №130	35/6	39,9	0,0	2,4
37	ПС 35/6 кВ №201	35/6	18,7	3 000,0	-0,5
38	ПС 35/6 кВ №202	35/6	56,9	0,0	4,3
39	ПС 35/6 кВ №203	35/6	53,6	0,0	1,9
40	ПС 35/6 кВ №204	35/6	76,7	821,0	0,4
41	ПС 35/6 кВ №205	35/6	56,4	0,0	2,7
42	ПС 35/6 кВ №206	35/6	32,5	0,0	6,8
43	ПС 35/6 кВ №207	35/6	50,2	155,0	4,8
44	ПС 35/6 кВ №208	35/6	20,6	0,0	5,0
45	ПС 35/6 кВ №302	35/6	0,0	0,0	2,5
46	ПС 35/6 кВ №303	35/6	6,3	35,0	9,3
47	ПС 35/6 кВ №304	35/6	18,2	0,0	3,3
48	ПС 35/6 кВ №305	35/6	9,8	0,0	5,7
49	ПС 35/6 кВ №306	35/6	32,5	0,0	4,3
50	ПС 35/6 кВ №307	35/6	0,7	0,0	9,9
51	ПС 35/6 кВ №308	35/6	0,0	0,0	10,0
52	ПС 35/6 кВ №401	35/6	32,5	0,0	4,6
53	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0,0	10,0	4,0
54	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0,0	0,0	4,0
55	ПС 35/6 кВ №404	35/6	13,5	0,0	3,5
56	ПС 35/6 кВ №405	35/6	49,3	0,0	1,3
57	ПС 35/6 кВ №407	35/6	8,0	0,0	3,7
58	ПС 35/6 кВ №409	35/6	6,6	130,0	3,6
59	ПС 35/6 кВ №410	35/6	16,4	0,0	5,3
60	ПС 35/6 кВ №412	35/6	44,0	0,0	3,5
61	ПС 35/6 кВ №414	35/6	19,2	0,0	5,1
62	ПС 35/6 кВ №415	35/6	9,6	200,0	3,4
63	ПС 35/6 кВ №416	35/6	15,9	0,0	5,3
64	ПС 35/6 кВ №417	35/6	20,8	0,0	5,0
65	ПС 35/6 кВ №418	35/6	0,0	0,0	6,3
66	ПС 35/6 кВ №420	35/6	9,8	0,0	3,6
67	ПС 35/6 кВ №421	35/6	15,2	782,0	7,5
68	ПС 35/6 кВ №501	35/6	11,9	2 880,0	2,0
69	ПС 35/6 кВ №502	35/6	44,8	115,0	2,1
70	ПС 35/6 кВ №503	35/6	49,1	0,0	3,2
71	ПС 35/6 кВ №516	35/6	16,1	0,0	5,3
72	ПС 35/6 кВ №524	35/6	14,0	0,0	3,4
73	ПС 35/6 кВ №548	35/6	8,0	0,0	3,7
74	ПС 35/6 кВ №558	35/6	13,8	0,0	5,4
75	ПС 35/6 кВ №601	35/6	5,5	0,0	9,5
76	ПС 35/6 кВ №602	35/6	3,8	0,0	6,1
77	ПС 35/6 кВ №603	35/6	5,1	0,0	6,0
78	ПС 35/6 кВ №604	35/6	0,0	0,0	6,3
79	ПС 35/6 кВ №605	35/6	21,5	0,0	7,9
80	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
81	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0,0	0,0	6,3
82	ПС 35/6 кВ №608	35/6	4,0	0,0	6,0
83	ПС 35/6 кВ №609	35/6	59,1	0,0	4,1
84	ПС 35/6 кВ №610	35/6	6,3	0,0	5,9
85	ПС 35/6 кВ №611	35/6	13,1	520,0	8,0

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.